

**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и
благополучия человека по Омской области**

10 Лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001
тел.: 8 (3812) 32-60-32; Факс: 8(3812) 32-60-30, E-mail: rpn@55.rosпотrebnadzor.ru ; <http://55.rosпотrebnadzor.ru>
ОКПО 76326543, ОГРН 1055504019768, ИНН/КПП 5503088113/550401001

**Предписание
об устранении выявленных нарушений**

№ 3437/ПВ

10 лет Октября, ул., д. 98, г. Омск
(место выдачи предписания)

«25» октября 2024 г.

Мною, Чернышовой Надеждой Петровной – главным специалистом-экспертом отдела надзора за условиями воспитания и обучения и питанием населения,

фамилия, имя, отчество инспектора

при проведении профилактического визита в отношении: Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад «Омский» Омского муниципального района Омской области», 644526 Омская область Омский район п. Омский ул. Степная д.3

указывается наименование контролируемого лица, адрес место нахождения и места осуществления деятельности

выявлены следующие нарушения обязательных требований:

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденные Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28; п.п. 2.2.4, 2.4.6.2, 2.7.1, 2.7.2, 2.7.4, 2.11.7, 3.1.7

п. 2.2.4 - нарушена поверхность дорожек на территории дошкольного учреждения – асфальтовое покрытие частично разрушено, с трещинами, выбоинами;

п. 3.1.7 - в старшей группе №3 унитазы не оборудованы кабинами;

п.п. 2.7.1, 2.7.4 - согласно акту проверки технического состояния системы вентиляции от 27.05.2022г. – система вентиляции не функционирует, движение воздуха в вентиляционных каналах отсутствует; не оборудована механическая система вентиляции в прачечной и на пищеблоке;

п.п. 2.7.2, 2.11.7 – оконные рамы деформированы, плотно не закрываются, внутри дефекты отделки, поверхность неровная в приемных подготовительной, разновозрастной и 2-й младшей групп, на лестничном марше, в прачечной (постирочная), на складе пищеблока;

п. 2.4.6.2 - не в полном объеме используется посуда из нержавеющей стали для приготовления блюд.

(указать нарушения, а также структурную единицу нормативного правового акта, обязательные требования которого были нарушены)

На основании изложенного и руководствуясь абзацем 5 пункта 11(4) постановления Правительства Российской Федерации от 10.03.2022 № 336 «Об особенностях организации и осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля» и с целью устранения выявленных нарушений предписываю:

№ п/п	Требования, предписываемые к выполнению в целях устранения нарушения обязательных требований со ссылкой на нормативно- правовой акт	Срок исполнения
1	Установить в старшей группе №3 кабины для унитазов (п. 3.1.7 СП 2.4.3648-20)	25.10.2025г.
2	Восстановить функционирование системы вентиляции в здании дошкольного учреждения, оборудовать механическую систему вентиляции на пищеблоке и в прачечной (п.п. 2.7.1, 2.7.4 СП 2.4.3648-20)	25.10.2025г.
3	На пищеблоке для приготовления блюд использовать посуду из нержавеющей стали (п. 2.4.6.2 СП 2.4.3648-20)	25.10.2025г.
4	Установить оконные рамы, обеспечивающие соблюдение режима проветривания и мытья окон в любое время года в приемных подготовительной, разновозрастной и 2-й младшей групп, на лестничном марше, в прачечной (постирочная), на складе пищеблока (п.п. 2.7.2, 2.11.7 СП 2.4.3648-20)	25.10.2025г.

5	Обеспечить ровную поверхность дорожек на территории дошкольного учреждения (п. 2.2.4 СП 2.4.3648-20)	25.10.2025г.
---	--	--------------

(указать требования, подлежащие выполнению в целях устранения выявленных нарушений обязательных требований, срок устранения нарушений)

Ответственность за выполнение мероприятий возлагается на юридическое лицо МБДОУ «Детский сад «Омский» Омского муниципального района Омской области», 644526 Омская область Омский район п. Омский ул. Степная д.3

(наименование и адрес место нахождения контролируемого лица)

Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо представить в Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Омской области по адресу: 10 лет Октября, ул., д.98, г. Омск, 644001 тел./факс 8(3812)32-62-11 заказным почтовым отправлением с уведомлением о вручении или иным доступным способом в срок в течение 3 (трех) дней с даты истечения срока исполнения предписания с приложением документов и сведений, подтверждающих исполнение предписания.

Настоящее предписание может быть обжаловано в течение десяти рабочих дней с момента его получения в досудебном порядке, предусмотренном Федеральным законом от 31.07.2021 г. № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации».

Предписание об устранении нарушений обязательных требований, выданное в рамках осуществления федерального государственного санитарно-эпидемиологического надзора может быть обжаловано в судебном порядке только после прохождения процедуры досудебного обжалования.

Главный специалист-эксперт
отдела по надзору
за условиями воспитания
и обучения и питанием населения

Н.П. Чернышова
(инициалы и фамилия)

С предписанием ознакомлен(а) «25» октября 2024 г.

(подпись)

Е.Г. Захарова
(инициалы и фамилия)

Предписание направлено по адресу: _____

Копия предписания об устранении выявленных нарушений «__» _____ 2024 г. направлена в орган, осуществляющий функции и полномочия учредителя контролируемого лица – Комитет образования Администрации Омского муниципального района Омской области (644009, г. Омск, ул. Лермонтова, 171 А).

